

Жауапкершілігі
шектелулі
серіктестік

Қазақстан Республикасы,
Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қ.

«ГЭН»

Товарищество
с ограниченной
ответственностью

Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск

ПРЕДПРИЯТИЕ: ТОО «ВК Спецматериалы»

ООО «ВКСМ-НСК»

ПРОТОКОЛ № 2.

от «14» февраля 2014г.

Испытание изолирующей подставки на диэлектрическую прочность

Диэлектрическая прочность, кВ						U _{ср.} , кВ
1	2	3	4	5	6	
40	40	40	40	40	40	40

ПРИБОРЫ:

№п/п	Наименование прибора	Тип	Заводской номер	Год поверки
1	Кенотронный аппарат	АИИ-70	61345	2013

Измерения произвел



Тихомиров П.Н.

Тихомиров П.Н.

Настоящий протокол распространяется только на предоставленные образцы продукции.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен или распространен без
разрешения испытательной лаборатории ТОО «ГЭН»